

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Алтай
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел.4-02-84, mailto:mchs_ra@mail.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и
Чойскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай
Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. Зеленая, 5, тел. 22-4-53
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РА Чойский район с. Гусевка,
ул. Зеленая, 5
(место составления акта)

“ 11 ” ноября 20 20 г.
(дата составления акта)
17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу: 649185, Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. Мира, 19
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) № 5 от 26.10.2020г. начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (главного государственного инспектора Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору) Казанцева Алексея Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Органа местного самоуправления
Сельской администрации Ыныргинского сельского
поселения Чойского района Республики Алтай

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» ноября 2020г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам управления НД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Бедарев А.Н. 26.10.2020г. 15 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

1) Байгонусова Жанна Бодаубаевна – старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

При проведении проверки присутствовали: Бедарев Андрей Николаевич - Глава Сельской администрации Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

а именно:

- 1) Не разработан план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением (п. 4 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ);
- 2) Не организовано и не обеспечено социальное и экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами (п. 9 ст. 63 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ);
- 3) В тамбуре эвакуационного выхода допускается хранение различных предметов и горючих материалов здания сельской администрации Ыныргинского сельского поселения по ул. Мира, 19 (п. п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);
- 4) Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, находятся в нерабочем состоянии (п. 61 Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25.04.2012 г. N 390, статья 83 Технического регламента Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ);
- 5) На объекте отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты (п. 61 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);
- 6) Пожарные извещатели в кабинете главы сельской администрации на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (п. 61 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические);
- 7) Пожарный щит не укомплектован ящиком для песка объемом 0,5 куб.метра (п. 482-483 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);
- 8) Не проведена ежеквартальная проверка и техническое обслуживание огнетушителей, отсутствуют записи о проведенных проверках в журнале учета огнетушителей (п.70, 478 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390, пп. 4.3.1-4.3.16 СП 9.13130.2009);
- 9) В тамбуре эвакуационного выхода допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (п.п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 5/1/1 от 11.11.2020г.,

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору Байгонусова Ж.Б.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20__ г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99